



Bytów, dnia 07.04.2025 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w BYTOWIE  
SHK.903.82.2025

**KOMUNIKAT**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie**


**o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej  
z wodociągu publicznego Bochowo gm. Czarna Dąbrówka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie w związku z otrzymaniem w dniu 07.04.2025 roku wyników badania wody stwierdza, że woda z wodociągu publicznego Bochowo zaopatrującego w wodę miejscowość Bochowo, Bochówko, Gliśnica jest **warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi** po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty (bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli poniżej 10 jtk w 100ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli i Enterokoków.

**W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:**

- 1. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**
- 2. Przetworzenia wymaga też woda do:**
  - przygotowania posiłków,
  - mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,
  - mycia zębów,
  - mycia naczyń,
  - kąpieli noworodków i niemowląt.
- 3. Woda bez przetworzenia może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet**

**2 min.**



Trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017. , poz. 2294)

Uchyła się komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie z dnia 31 marca 2025 r. o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Bochowo gm. Czarna Dąbrówka.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie  
*Anna Kieff*  
Anna Kieff